

Gobierno de la Provincia de Jujuy
Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana

REFERENCIA: EXPTE. Nº 0950-260/2021

OBRA: "PUESTA EN VALOR DE LA ESTACION
DE FERROCARRIL VOLCAN- PROV. DE JUJUY".-
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 72.439.085,27

CIRCULAR Nº 1

1. *¿El bastidor de caño metálico estructural es para todas las carpinterías?*
 - **No existe un bastidor metálico en las carpinterías. Todos los vanos llevan un dintel metálico según lo especificado en la documentación gráfica**
2. *¿Todos los edificios van a necesitar medidor con su acometida eléctrica monofásica?*
 - **Se colocarán dos medidores monofásicos con su correspondiente acometida. Uno en el módulo Sector Bar y el otro en el módulo Sector Estación**
3. *No hay detalle constructivo para cartel S4 y tótem S10. También falta para muro metálico divisorio de puestos.*
 - **Se adjunten archivos con detalles:
Capítulo 3 Parte 1.pdf (S4)
Capítulo 3 Parte 2.pdf (S10)
600.DETALLE DIVISOR.pdf**
4. *Marca y modelo de artefactos de iluminación exterior*
 - **Especificado en planos de Instalación eléctrica de cada sector**
5. *Para poder computar cableado para iluminación exterior hace falta archivo en formato cad y así medir distancias.*
 - **No se entregarán archivos en formato DWG**
6. *¿Se puede entregar archivos en formato cad de todos los edificios?*
 - **No se entregarán archivos en formato DWG**
7. *No hay planos de estructura para computar*
 - **El proyecto está realizado en base a un predimensionado estructural. La contratista deberá realizar el cálculo estructural correspondiente**

San Salvador de Jujuy, 03 de **Noviembre** de 2021