

REFERENCIAS CORRIENTES FUERTES

- Módulo 1 Punto 10A-250V NORMA (IRAM 2007)
  Caja de Embutir Rectangular Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670)
- 2 Módulos 2 Puntos 10A-250V NORMA (IRAM 2007)
  Caja de Embutir Rectangular Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670)
- 3 Módulos 3 Puntos 10A-250V NORMA (IRAM 2007)
  Caja de Embutir Rectangular Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670)
- Módulo Combinación 10A-250V NORMA (IRAM 2007)
  Caja de Embutir Rectangular Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670)
- Módulo 1 Punto 10A-250V+Toma 2P+T 10A-250V NORMA (IRAM 2007-2071)
  Caja de Embutir Rectangular Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670)
- Tomacorriente Doble 2P+T 10A-250V
  NORMA (IRAM 2071)
- Tomacorriente Doble 2P+T 10A-250V (periscopio)
  NORMA (IRAM 2071)
- Foto-celula para encendido automático
- Modulo Interruptor Distancia en Losa
  Caja de Embutir Octogonal Grande Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670)
- Centro en Losa 220Vca
  Caja de Embutir Octogonal Grande Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670)
- Brazo de Iluminacion 220Vca
  Caja de Embutir Octogonal Chica Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670)
- Centro en Losa 220Vca de Circuito de Reemplazo y Emergencia
  Caja de Embutir Octogonal Grande Aislante PVC Rígido NORMA (IEC 606670) Artefacto c/Equipo Autonomo
- Luminaria Autónoma de Emergencia
  BATERÍA NiquelCadmio CON AUTONOMÍA MÍNIMA 1.5hs)
- Indicador Luminoso Salida de Emergencia
  BATERÍA NiquelCadmio CON AUTONOMÍA MÍNIMA 1.5hs)
- Iluminación Cañó Aislante PVC Rígido
  NORMA (IEC 61386-21)
- Tomacorriente Cañó Aislante PVC Rígido
  NORMA (IEC 61386-21)
- Ilum. Reemplazo Cañó Aislante PVC Rígido
  NORMA (IEC 61386-21)
- Ilum. Emergencia Cañó Aislante PVC Rígido
  NORMA (IEC 61386-21)
- Pulsador Ascensor
- Columna Montante de Potencia
- Grupo Electrógeno de Reemplazo de carga e iluminación de Emergencia

REFERENCIA TABLEROS ELÉCTRICOS

- Tablero Principal_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 750x1200x225mm
- Tablero Seccional_Ala NorOeste Planta Baja_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (BIPOLARES c/CONTRAFRENTE CALADO 300x300x100mm
- Tablero Seccional_Ala SurOeste Planta Baja_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (BIPOLARES c/CONTRAFRENTE CALADO 300x300x100mm
- Tablero Seccional_Ala NorEste Planta Baja_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (BIPOLARES c/CONTRAFRENTE CALADO 300x300x100mm
- Tablero Seccional_Protección y Comando Ascensor 4 Arranque Suave_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 300x300x150mm
- Tablero Seccional_Protección y Comando Ascensor 5 Arranque Suave_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 300x300x150mm
- Tablero Seccional_Protección y Comando Ascensor 6 Arranque Suave_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 300x300x150mm
- Tablero Seccional_Protección y Comando Bombas Sanitaria_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO 450x450x150mm
- Tablero Seccional_Protección y Comando Sistema contra Incendio_Energía de Emergencia
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 300x300x150mm

- Tablero Principal_Energía Normal
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 600x1200x225mm
- Tablero Seccional_Ala NorOeste Planta Baja_Energía Normal
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (BIPOLARES c/CONTRAFRENTE CALADO 300x300x100mm
- Tablero Seccional_Ala SurOeste Planta Baja_Energía Normal
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (BIPOLARES c/CONTRAFRENTE CALADO 300x300x100mm
- Tablero Seccional_Ala NorEste Planta Baja_Energía Normal
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (BIPOLARES c/CONTRAFRENTE CALADO 300x300x100mm
- Tablero Seccional_Protección y Comando Ascensor 1 Arranque Suave_Energía Normal
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 300x300x150mm
- Tablero Seccional_Protección y Comando Ascensor 2 Arranque Suave_Energía Normal
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 300x300x150mm
- Tablero Seccional_Protección y Comando Ascensor 3 Arranque Suave_Energía Normal
  GABINETE ESTANCO METÁLICO (CONTRAFRENTE CALADO 300x300x150mm

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

Gobierno de R.B.Y
Poder Ejecutivo Provincial

EARPU
ENTE REGULADOR DE PLANIFICACION URBANA DE JUJUY

MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACIÓN
1ra ETAPA

Ins Electrica
Fecha: 06-07-22
Escala: 1=120

PL00