

PLANILLA ANÁLISIS DE CARGAS - TABLEROS - MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACIÓN																											
TABLEROS PRINCIPALES	TABLEROS SECCIONALES	Circuito		Iluminación			Tomacorrientes			Fuerza Motriz		Long	Conductor			Potencia Instalada	Factor de Simultaneidad			Potencia Simultánea	Intensidad Simultánea [A]			Cos φ	Ambiente/destino		
		Nombre	Tipo	Lamp.	Cant.	[W]	Tipo	Cant.	[W]	Cant.	[HP]	[W]	[m]	AV [%]	S [mm2]	I Adm [A]	[W]	Ium.	Toma	FM Tabl.	[W]	R	S	T			
(Atiende: Planta 1er Piso) Tablero Principal - Energía Normal	Ala NorOeste TS1/1P	C1	IUG	2-4 2-1 2-2	6 1 1	60 18 6							35	0,565	1,5	14,5	384	0,66				253	1,36		0,85	Fiscal 2 Oeste + Fiscalía 2 Oeste Baño Fiscal	
		C2	IUG	2-4	8	60							40	0,809	1,5	14,5	480	0,66				317		1,69	0,85	Fiscal 1 Oeste + Fiscalía 1 Oeste	
		C3	IUG	2-4 2-1 2-3 2-2	4 1 3 4	60 18 18 6							32	0,425	1,5	14,5	318	0,66				210	1,12		0,85	Fiscal Este + Oficina + Depósito + Kitchenette	
		C4	TUG				simple dobles	3 6	200 200				37	2,379	2,5	20	3000		0,55			1650	8,82		0,85	Fiscalía Oeste	
		C5	TUG				dobles	4	300				20	0,251	2,5	20	2400		0,55			660			3,53	0,85	Fiscal 2 Oeste + Ingreso Privado Fiscales Oeste
		C6	TUG				dobles	5	300				21	1,440	2,5	20	3300		0,55			1815	9,71		0,85	Fiscalía 2 Oeste	
		C7	TUG				simple dobles	1 6	250 250				21	1,418	2,5	20	3250		0,55			1788			9,56	0,85	Fiscal 1 Oeste + Fiscalía 1 Oeste
		C8	TUG				simple dobles	1 6	250 250				36	2,450	2,5	20	3250		0,55			1788		9,56		0,85	Fiscal 3 Oeste + Oficina + Depósito
		C9	TUG				dobles	6	250				20	0,313	2,5	20	3000		0,55			825		4,41		0,85	Depósito + Kitchenette
		C10	TUG				simple dobles	2 5	250 250				30	1,897	2,5	20	3000		0,55			1650		8,82		0,85	Patio Interno Oeste
		C11	TUG				dobles	6	250				32	1,025	2,5	20	3000		0,55			825		4,41		0,85	Fiscal 2 Oeste + Fiscalía 2 Oeste
		C12	IUE	1-5 3-1 3-2	4 4 3	10 30 5							24	0,040	1,5	14,5	40	0,66				26			0,14	0,85	Fiscal 1 Oeste + Fiscalía 1 Oeste
		C13	IUE	3-1 3-2	4 3	30 5							31	0,180	1,5	14,5	135	0,66				89	0,48			0,85	Fiscal 3 Oeste + Oficina + Depósito + Kitchenette
		C14	IUE	3-1 3-2	5 3	30 5							43	0,301	1,5	14,5	165	0,66				109		0,58		0,85	Recepción + Administrativos
		C15	IUE	3-1 3-2	5 4	30 5							27	0,191	1,5	14,5	170	0,66				112		0,60		0,85	Sanitario Hombres
		Subtotal =				56			52					18	0,698	10	46	25892,00					12116,72	21,48	21,26	22,05	
	Ala Sur TS2/1P	C16	IUG	2-4	2	60							8	0,000	1,5	14,5	120	0,66				79		0,42		0,85	Sanitario Discapacitados + Sanitarios Mujeres
		C17	IUG	2-1 2-2	5 6	18 6							30	0,159	1,5	14,5	126	0,66				83		0,44		0,85	Pasillo SurOeste
		C18	IUG	2-1 2-2	8 7	18 6							42	0,328	1,5	14,5	186	0,66				123			0,66	0,85	Sala de Espera/Estar Sur
		C19	TUG				simple dobles	1 3	250 220				40	1,323	2,5	20	1570		0,55			864		4,62		0,85	Sanitario Mujeres + Sanitarios Discapacitados + Sanitarios Hombres + Pasillo Sur
		C20	TUG				simple	1	200				22	1,228	2,5	20	2600		0,55			1430	7,65			0,85	Sanitarios Mujeres + Sanitarios Discapacitados + Sanitarios Hombres
		C21	TUG				dobles	6	200				35	1,040	2,5	20	2800		0,55			770			4,12	0,85	TABlero SECC. PL. 1er PISO TS2
		C22	IUE	3-1 3-2	3 3	30 5							36	0,159	1,5	14,5	105	0,66				69			0,37	0,85	Fiscal 1 Este + Fiscalía 1 Este
		Subtotal =				34			18					60	0,824	10	46	7507,00					3417,92	7,65	5,49	5,14	
	Ala NorEste TS3/1P	C23	IUG	2-4 2-4 1-7 2-1 2-2	7 7 1 1 1	60 60 60 18 6							37	0,664	1,5	14,5	420	0,66				277			1,48	0,85	Acceso Planta Entrepiso
		C24	IUG	2-4 2-4 1-7 2-1 2-2	7 7 1 1 1	60 60 60 18 6							31	0,586	1,5	14,5	444	0,66				293	1,57			0,85	Baño Fiscal
		C25	IUG	2-4	9	60							38	0,000	1,5	14,5	540	0,66				356			1,91	0,85	Fiscal 3 Este + Fiscalía 3 Este
		C26	TUG				simple dobles	1 6	250 250				24	1,652	2,5	20	3250		0,55			1788	9,56			0,85	Fiscal 1 Este + Ingreso Privado Fiscales Este
		C27	TUG				dobles	6	250				37	1,180	2,5	20	3000		0,55			825			4,41	0,85	Fiscalía Este 1
		C28	TUG				dobles	5	250				16	0,416	2,5	20	2500		0,55			688			3,68	0,85	Fiscal 2 Este + Fiscalía 2 Este
		C29	TUG				simple dobles	1 4	250 250				35	1,676	2,5	20	2250		0,55			1238			6,62	0,85	Fiscalía 2 Este
		C30	TUG				simple dobles	1 5	250 250				25	1,429	2,5	20	2750		0,55			1513		8,09		0,85	Fiscal 3 Este + Fiscalía 3 Este
		C31	TUG				simple dobles	1 4	250 250				42	2,014	2,5	20	2250		0,55			1238	6,62			0,85	Sala de Espera/Estar Este + Fiscalía Este 1
		C32	TUG				simple dobles	1 6	250 250				42	2,868	2,5	20	3250		0,55			1788	9,56			0,85	Patio Interno Este
		C33	IUE	1-5 3-1 3-2	4 4 3	10 30 5							24	0,040	1,5	14,5	40	0,66				26			0,14	0,85	Fiscalía Este 1 + Fiscal 1 Este
		C34	IUE	3-1 3-2	4 3	30 5							36	0,205	1,5	14,5	135	0,66				89			0,48	0,85	Fiscal 2 Este + Fiscalía 2 Este + Acceso Planta Entrepiso
		C35	IUE	3-1 3-2	6 3	30 5							29	0,240	1,5	14,5	195	0,66				129		0,69		0,85	Fiscal 3 Este + Fiscalía 3 Este
		C36	IUE	3-1 3-2	4 3	30 5							50	0,286	1,5	14,5	135	0,66				89	0,48			0,85	TABlero SECC. PL. 1er PISO TS3
		Subtotal =				53			41					34	0,728	16	63	21159,00					10334,94	17,74	18,81	18,71	
	Subtotal =				143			111		0								54558,00					25869,58	46,87	45,56	45,91	
(Atiende: Planta Alta) Tablero Principal - Energía de Emergencia y Reemplazo	Ala NorOeste TS1/1P	C1E	IUG	Led	5	60							19	0,238	1,5	14,5	300	0,66				198			1,06	0,85	Pasillo Oeste + Ingreso Privado Fiscales Oeste
		C2E	IUE	LE CL	3 5	30 5							13	0,064	1,5	14,5	115	0,66				76	0,41			0,85	TABlero SECC. PL. 1er PISO TS1
		Subtotal =			13								18	0,084	4	26	415,00					273,90	0,41	0,00	1,06	0,85	Sala de Espera/Estar SurOeste + Pasillo SurOeste
	Ala Sur TS2/1P	C3E	IUG	Led	9	60							36	0,831	1,5	14,5	540	0,66				356		1,91		0,85	Pasillo Sur
		C4E	IUE	LE CL	4 5	30 5							37	0,224	1,5	14,5	145	0,66				96			0,51	0,85	TABlero SECC. PL. 1er PISO TS2
		C5E	IUG	Led	10	60							27	0,689	1,5	14,5	600	0,66				396	2,12			0,85	Pasillo Norte
		C6E	IUE	LE CL	5 1	30 5							27	0,478	1,5	14,5	445	0,66				402			0,56	0,85	Pasillo NorEste + Ingreso Privado Fiscales Este
		Subtotal =			34								52	0,500	4	26	1440,00					950,40	2,12	1,91	1,06	0,85	Sala de Espera/Estar SurEste + Pasillo SurEste
	Ala NorEste TS3/1P	C7E	IUG	Led	8	60							28	0,569	1,5	14,5	480	0,66				317			1,69	0,85	TABlero SECC. PL. 1er PISO TS2
		C8E	IUE	LE CL	4 3	30 5							28	0,160	1,5	14,5	135	0,66				89		0,48		0,85	TOTAL PL. 1er PISO TS3
		C9E	IUG	Led	5	60							18	0,235	1,5	14,5	300	0,66				198	1,06			0,85	
		C10E	IUE	LE CL	3 4	30 5							15	0,071	1,5	14,5	110	0,66				73	0,39			0,85	
		C11E	IUG	Led	6	60							30	0,458	1,5	14,5	360	0,66				238		1,27		0,85	
		C12E	IUE	LE CL	2 1	30 5							31	0,084	1,5	14,5	65	0,66				43	0,23			0,85	
	Subtotal =				36								34	0,27	4	26	1450,00					957,00	1,68	1,75	1,69	0,85	
	Subtotal =				83			0		0								3305,00					2181,30	4,20	3,65	3,81	
PLANILLA RESUMEN DE TABLEROS Y POTENCIA ELECTRICA																											
		Iluminación			Tomacorrientes			Fuerza Motriz							Potencia Instalada						Potencia Simultánea	Intensidad Simultánea [A]					
		Cant.			Cant.			Cant.							[W]						Potencia Simultánea [W]	R S T					
Tablero Principal - Energía Normal	TS1/1P			56			52		0								25892					12117	21	21	22		
	TS2/1P																										