

Gobierno de la Provincia de Jujuy  
Ente Autárquico Regulator de Planificación Urbana

---

San Salvador de Jujuy, 04 de Noviembre de 2022

REFERENCIA: EXPTE. N° 0950-50/2022

OBRA: “Mitigación Hídrica, Parque lineal y Puente de Acceso a Tilcara”  
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES  
OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 24/100 CTVOS. - (\$  
829.800.871,24)

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 2**

1- Ítem 2.13 – Puente

Indicar el tipo de Baranda Flex Beam que debe colocarse, por cuanto los planos ni pliegos especifican el tipo y altura de la misma.

- **La defensa metálica Flex Beam será de doble chapa Clase A, poste laminado en caliente tipo pesado,**
  - **Altura 152.4 mm**
  - **Espesor 12.84 mm**

2- Ítem 6.1

Se refiere al Proyecto Ejecutivo de todo el Proyecto (Pluvial, ¿Parque lineal, Mitigación, etc.) o solo al Puente?

- **Se refiere al Proyecto Ejecutivo de todo el proyecto**

3- Ítem 2.17

Indicar si corresponde, o no, ejecutar la Señalización Horizontal

- **No corresponde ejecutar Señalización Horizontal**

4- Ítem 3.12 a 3.15

a) Indicar las cantidades de columnas (no coinciden con los planos) y aclarar que tipos de columnas se colocaran, el pliego solo menciona columnas metálicas, ¿o se colocaran de FVPR?

- **Se cotizarán las cantidades consignadas en nomencladora**

b) ¿Favor de especificar el alcance del servicio solicitado de Mantenimiento de Alumbrado Público, si se trata solos de los artefactos a instalar en este proyecto o es más extensivo?

**Gobierno de la Provincia de Jujuy**  
**Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana**

---

- **El servicio de mantenimiento alcanza dolo los artefactos a instalar en este proyecto**
- c) Se puede realizar una propuesta en estructura de mantenimiento, diferente al pliego, ¿que cumpla con el requerimiento del servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público?
- **Se puede realizar una propuesta en estructura de mantenimiento superadora a la requerida en pliego**
- d) ¿En qué parte de la nomencladora se debe cotizar este servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público?
- **Deberá incluirse en el porcentaje de Gastos Generales**